



energy to inspire the world

Roma, lì 10/02/2023
DICEOC/ESE/CIC/Prot. 54
EAM60316

Spett.
ACEA ATO 2
Piazzale Ostiense, 2
00154, Roma (RM)

E, p.c.: **SNAM RETE GAS S.P.A.**
CENTRO DI GUIDONIA
Via Nomentana, n. 14
00012, Guidonia Montecelio
(RM)
Tel. 0774-570050
E-mail: centroguidonia@snam.it

Via pec a: acea.ato2@pec.aceaspa.it

Oggetto: progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera", L.n. 108/2021, ex DL n.77/2021 art. 44 Allegato IV
Metanodotto: "RIETI – ROMA" DN 250 (10") – 24 bar
Nulla Osta: interferenza al metanodotto SNAM RETE GAS S.p.A. sito in Comune di Rieti (RI)

Con riferimento alla Vs. richiesta del 22/12/2022 e al progetto alla stessa accluso, Vi segnaliamo che il fondo in oggetto è gravato da servitù di metanodotto in favore della scrivente Società che prevede – tra l'altro – la possibilità per la stessa di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 10,00 (dieci/00) dall'asse della tubazione, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione dell'opera in oggetto a condizione che venga realizzata come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

snam rete gas
Distretto Centro Occidentale
Viale Libano, 74
00144 Roma (RM)
Tel. 06-524961
Fax. 06-52496561 – 06-52496563
PEC: distrettoceoc@pec.snam.it
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



- L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0774-570050), che provvederà alla stesura del verbale riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale.
- Verrà effettuata una riunione di coordinamento per le attività di competenza Snam Rete Gas;
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- Eventuali opere che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza del Vs. sottoservizio a fronte di nostri futuri interventi manutentivi sul gasdotto, saranno eseguite a Vs. cura e spese e previo accordi con la nostra Unità di Guidonia;
- L'attraversamento in sottopasso della Vs. galleria da DN 7500 c.a. alla nostra condotta Rieti-Roma DN 250 dovrà essere eseguito come rappresentato nel vostro progetto/elaborato grafico e apposita relazione allegata facente parte integrante dello stesso, mediante tecnica "TBM".
- Dovrà essere fornita puntuale evidenza delle modalità di rilevazione dei parametri nelle fasi operative, finalizzata al rispetto dei valori progettuali indicati, nel tratto interferente la nostra condotta per una lunghezza pari a m 50 coassiali alla stessa. L'adozione delle modalità di rilievo di cui sopra sarà subordinata all'approvazione da parte di Snam Rete Gas.
- Nel tratto interferente per la lunghezza indicata nel punto precedente, dovrà essere eseguito un monitoraggio continuo della profondità e direzione della trivellazione (a Vs. cura) che dovrà essere confrontato con rilevazione di profondità e posizione della condotta metanifera (a cura del personale Snam Rete Gas) dandone preavviso minimo di 30 giorni al Centro di Guidonia;
- Eventuali pozzi e/o manufatti, compresi quelli di partenza e arrivo propedeutici alla trivellazione, dovranno essere realizzati al di fuori della superficie asservita del nostro preesistente gasdotto;
- Sarà Vostro esclusivo onere e cura, prima dell'inizio di qualsiasi attività in capo a Snam Rete Gas, acquisire e quindi farci avere tutti gli eventuali e necessari permessi pubblici e privati atti a consentire la realizzazione dei nostri interventi;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera



o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra.

Resta altresì inteso che la fascia asservita al nostro metanodotto, pari a metri 10,00 per parte dall'asse della condotta dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Vi specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte Vostra – di ripristinare i terreni allo stato “quo-ante” ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Guidonia tel. 0774-570050 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle Vostre opere entro e non oltre mesi 18 dalla predetta accettazione.

Vi ricordiamo che trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Distinti saluti.

Timbro e Firma per Accettazione



Trasporto
Distretto Centro Occidentale
Head
Ing. Giovanni Russo
(firmato digitalmente)