



**Spett.le:**  
**acea.ato2@pec.aceaspa.it**

LOC. PASSO CORESE - FARA IN  
SABINA -RI-, 16-01-2023

U.T. LAZIO EST -

Protocollo: 23016DEF0115

e p.c.: Comune di Cittaducale  
PEC:  
comunecittaducale@viapec.net

**Oggetto: Nulla osta all'esecuzione dell'opera, "Progettazione del nuovo tronco dell'acquedotto del peschiera 0759427/22 ".**

Con riferimento alla Vostra richiesta e le planimetrie dettagliate integrate, Vi concediamo nulla osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che vengano realizzate e mantenute come da documentazione ricevuta il 16/01/2023 e che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- di prestare la massima attenzione per evitare danneggiamenti alle tubazioni gas ed ai loro eventuali rivestimenti:
  - Relativamente alle eventuali interferenze e/o parallelismi inerenti allacciamenti d'utenza, sarà necessario identificare il tracciato (evidenziato anche dalla presenza dei nostri impianti aerei) e, tenuto conto della profondità di interramento variabile, si prega di voler eseguire lo scavo senza l'utilizzo di mezzi meccanici e con la massima cautela;
  - Relativamente alle eventuali interferenze e/o parallelismi riguardanti tubazioni stradali (in acciaio e/o polietilene)

**Polo Lazio** – Via di Ponte Lucano, 55 – 00019 Tivoli (RM)  
PEC pololazio@pec.italgasreti.it

**Italgas Reti S.p.A.**

Sede Sociale in Torino - Largo Regio Parco, 9 - 10153 Torino - Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.  
Registro Imprese di Torino – Codice Fiscale 00489490011 - R.E.A. Torino n. 1082  
Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.

di Bassa e/o Media pressione si richiede di voler provvedere prima all'esatta ubicazione della tubazione della tubazione previo saggio a mano, per procedere nelle attività di scavo, prestando particolare attenzione;

- Se durante l'esecuzione delle lavorazioni si verifichi la necessità di dover intervenire sulle tubazioni presenti con delle opere complementari (p.e. opere di protezione, spostamento delle tubazioni, etc.), il Richiedente dovrà sospendere le attività e dovrà darne pronta comunicazione ai referenti dell'Unità Tecnica competente, per le valutazioni del caso. Resta inteso che tutti i costi ed oneri saranno completamente a Vostro carico;
- Si ricorda comunque che qualora fosse necessario maggior dettaglio nei rilievi è possibile fornire assistenza da parte del ns. personale, previo appuntamento concordato;
- di interrompere immediatamente qualsiasi operazione nel cantiere ed il funzionamento di apparecchiature meccaniche in prossimità dello stesso, in caso sia constatata la presenza di gas, oppure in caso di danneggiamento delle condotte gas, e di telefonare al numero di pronto intervento 800900999.
- di evacuare il cantiere e la zona circostante, presidiando e circoscrivendo l'area fino all'arrivo del personale di ITG RETI;
- Eventuali significative modifiche al progetto che comportino nuove interferenze con le condotte del gas, devono prevedere una nuova fase di coordinamento secondo l'iter sopra descritto, mentre variazioni del cronoprogramma devono essere comunicate con congruo anticipo prima dell'esecuzione dei lavori.
- Di rispettare e di attenersi a quanto previsto nelle linee guida tecnico-operative, già in precedenza inviate;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire sulla rete di distribuzione, qualsiasi materiale che ostacoli il personale o i mezzi, non potrà, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra;
- La data di inizio lavori dovrà essere comunicata con anticipo;

- Di fornire idonea documentazione fotografica attestante le lavorazioni eseguite ed il rispetto di quanto previsto nel presente documento, corredata da un'adeguata dichiarazione e/o certificazione di regolare esecuzione; detta documentazione dovrà essere inviata all'U.T. di competenza entro 1 (una) settimana dalla fine lavori.
- Vi specifichiamo altresì che, qualora dovessero essere disattese le condizioni sopra esposte o la tipologia realizzativa avvenga in difformità al progetto esecutivo, il presente nulla osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato.
- Resta inteso che Italgas è sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare all'impianto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione dell'opera in oggetto.

Copia del presente nulla osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente, il presente nulla osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Copia del presente nulla osta deve essere custodito sul luogo dei lavori e deve essere esibito ad ogni richiesta del personale Italgas.

**ITALGAS RETI S.P.A.**  
**POLO LAZIO**  
**UTLAZEST**

**Il responsabile**  
**Ilenia Orrico**